



TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p.
Technical and Test Institute for Construction Prague, S0E

Akreditovaná zkušební laboratoř, Autorizovaná osoba, Notifikovaná osoba, Oznamovaný subjekt, Subjekt pro technické posuzování, Certifikační orgán, Inspekční orgán • Accredited Testing Laboratory, Authorized Body, Notified Body, Technical Assessment Body, Certification Body, Inspection Body • Prosecká 811/76a, 190 00 Praha 9 - Prosek, Czech Republic

Pobočka 0300 – Plzeň

OSVĚDČENÍ

č. 030 – 058951

o vlastnostech výrobku

Osvědčená vlastnost: Protiskluznost podle následujícího zkušebního postupu:

DIN 51130:2014 Prüfung von Bodenbelägen – Bestimmung der rutschhemmenden Eigenschaft. Arbeitsräume und Arbeitsbereiche mit erhöhter Rutschgefahr, Begehungsverfahren – Schiefe Ebene
Zkoušení podlahovin – Stanovení kluzných vlastností. Pracovní prostory a plochy se zvýšeným nebezpečím uklouznutí, postup chůze – šikmá rovina.

ČSN 73 4130:2010 Schodiště a šikmé rampy – Základní požadavky

Výrobek: pozinkované tahokovy
označené: Šestihran 47/13 x 5, tl. plechu: 3 mm, Kosočtverec 62,5/25,5 x 6, tl. plechu: 5 mm, Kosočtverec 85/35 x 7, tl. plechu: 6 mm, Šestihran 122/36 x 10, tl. plechu 6 mm

Výrobce: **TECHNOTRON-METAL s.r.o.**, Čs.Armády 367, Chrudim IV., 537 01 Chrudim, Česká republika

Zakázka: Z 030190363

Dosažené hodnoty:

Pozinkovaný tahokov – zkoušené po směru tahu	Úhel kluzu	Zatřídění	Výtlačný objem
Šestihran 47/13 x 5, tl. plechu: 3 mm	23,1°	R11	V10
Kosočtverec 62,5/25,5 x 6, tl. plechu: 5 mm	31,5°	R12	V10
Kosočtverec 85/35 x 7, tl. plechu: 6 mm	>35°	R13	V10
Šestihran 122/36 x 10, tl. plechu 6 mm	32,3°	R12	V10
Pozinkovaný tahokov – zkoušené proti směru tahu	Úhel kluzu	Zatřídění	Výtlačný objem
Šestihran 47/13 x 5, tl. plechu: 3 mm	>35°	R13	V10
Kosočtverec 62,5/25,5 x 6, tl. plechu: 5 mm	32,3°	R12	V10
Kosočtverec 85/35 x 7, tl. plechu: 6 mm	>35°	R13	V10
Šestihran 122/36 x 10, tl. plechu 6 mm	>35°	R13	V10

Osvědčení se vydává na základě výsledků zkoušek uvedených v protokolu č. 030–058950 ze dne 11.9.2019.

Počet stran osvědčení: 1

Platnost osvědčení: do **30. září 2022**

Osvědčení může být zrušeno při zjištění nedodržení osvědčených parametrů vlastností výrobku.



Plzeň 11. září 2019

Razítko TZÚS – pobočka Plzeň

Ing. Alexander Trinner
ředitel pobočky

Upozornění: Bez písemného souhlasu zástupce vedoucího autorizované osoby se tato zpráva nesmí reprodukovat jinak, než celá.

Technický a zkušební ústav stavební Praha, s. p., Pobočka 0300 - Plzeň, Zahradní 15, 326 00 Plzeň, Česká republika
☎: 377 243 331, ☎: 377 430 345, Fax: +420 377 430 347, Internat.: +420 377 244 158, ✉ e-mail: babkova@tzus.cz, www.tzus.cz
Bankovní spojení (Bank): KB Praha 1 Czech Republic. ú.č.: 1501-931/0100 IČ: 000 15679 DIČ/VAT: CZ00015679